

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RACIBORZU**

47-400 Racibórz ul. Batorego 8

ppisrac@psseraciborz.pl

http://psseraciborz.pis.gov.pl

Racibórz, dnia 02.02.2022 r.

ONS/HK.9022.1.7.1.2022

*Sekretariat
32 459 41 32
Telefon
komórkowy/alarmowy
+48 604 106 359
Fax:
32 459 41 31*

*Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego
32 459 41 39
Sekcja Epidemiologii
32 459 41 40
32 459 41 49
Sekcja Higieny
Żywności, Żywnienia
i Przedmiotów Użytku
32 459 41 41
32 459 41 42
Sekcja Higieny Komunalnej
i Środowiska
32 459 41 45
Punkt poboru prób
32 459 41 46
Sekcja Higiena Pracy
32 459 41 43
Sekcja Higieny
Dzieci i Młodzieży
32 459 41 47
Sekcja Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
32 459 41 44*

*Samodzielne Stanowisko
ds. Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
32 459 41 48*

*Kierownik Oddziału
Ekonomicznego
i Administracyjnego,
Księgowość
32 459 41 34
Główna Księgowość
32 459 41 35
Administracja
32 415 25 58
32 459 41 33*

**Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne
„Górna Odra” Sp. z o. o.
47-451 Tworków, ul. Parkowa 1**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu realizując obowiązek wynikający z § 20 ust. 3 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po przeprowadzeniu analizy przedłożonego pismem z dnia 08.12.2021 r. nr PWK/55/2021 harmonogramu pobierania próbek wody do badań dotyczącego wodociągu Rudyszwałd uzgadnia przesłane terminy i zakresy badań wykonywanych przez przedsiębiorstwo.

Przypomina się o obowiązku przekazywania sprawozdań z badań w terminach określonych w § 6 rozporządzenia.

Ponadto zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przypominam o przeprowadzeniu badań substancji promieniotwórczych w wodzie w roku 2022r.

Załącznik:

1. Zatwierdzony harmonogram na rok 2022

AW/KSy

**Państwowy Powiatowy
INSPEKTOR SANITARNY
w Raciborzu**
Karina Talabska
mgr Karina Talabska

PWK „Górna Odra”
Sp. z o.o.

Wpł. dnia 3.02.2022

Nr P/145/II/2022

Przedsiębiorstwo
Wodociągowo-Kanalizacyjne
„Górna Odra” sp. z o.o.
17-451 Tworków, ul. Parkowa 1

HARMONOGRAM POBIERANIA PRÓBEK WODY W ROKU 2022 PRZEZ PWK „GÓRNA ODRA” SP. Z O.O.
DOSTARCZONEJ AWARYJNIE Z SUW RUDYSZWAŁD
DO MIEJSCOWOŚCI CHAŁUPKI, RUDYSZAŁD I ZABELKÓW

l.p.	Miejsce poboru próby	Termin poboru	Rodzaj i zakres monitoringu (zgodnie z art. nr 2 do rozp. Min. Zdrowia z 7 grudnia 2017r. - Dz.U. z 2017 poz. 2294)	Wykonawca	Produkcja wody
1.	SUW RUDYSZWAŁD – kran za II stopniem filtracji (woda uzdatniona produkowana na SUW))	raz na kwartał	Parametry grupy A		<p>Roczna ilość produkowanej wody:</p> <ul style="list-style-type: none"> max. - 157,68 tys. m³ – wg pozwolenia wodnoprawnego średnia roczna z lat 2011 - 2020 – 7,35 tys. m³ <p>Dobowa ilość produkowanej wody:</p> <ul style="list-style-type: none"> max. - 432 m³ – wg pozwolenia wodnoprawnego średnia dobowa z lat 2011 - 2020 – 30,1 m³
2.	PUNKT NA SIECI wybrany losowo w jednej z miejscowości objętych awaryjnym zasilaniem, tj. Chałupki, Rudyszwałd, Zabelków	W każdym trzecim dniu awaryjnego dostarczenia wody produkowanej na SUW Rudyszwałd	+ Enterokoki + Chlor wolny + żelazo + mangan	Akredytowane laboratorium	

Państwowy Powiatowy
INSPEKTOR SANITARNY
w Powiatu
Krzysztof Baszczak
mgr Karina Talabaska

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Baszczak